

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

Самарская область,
(место составления акта)
г. Тольятти

« 29 » ноября 2018 г.
(дата составления акта)
« 11 » час. « 35 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 900

По адресу/адресам: 445046, Самарская область, г. Тольятти, ул. Есенина, 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 24 октября 2018 года № 900
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического
бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 60
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
(сокращенное наименование МБУ «Лицей № 60»)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность .

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 01 ноября 2018
(рабочих дней/часов)
года по 29 ноября 2018 года, фактическая - 13 рабочих дней, с 13 ноября 2018 года по 29 ноября
2018 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – 03 час. 35 мин., с 15 час.
20 мин. 13 ноября 2018 года по 17 час. 40 мин. 13 ноября 2018 года; с 15 час. 10 мин. 27 ноября
2018 года по 16 час. 25 мин. 27 ноября 2018 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки) Мироненко Елена Сергеевна – исполняющий обязанности директора
МБУ «Лицей № 60» лично 25.10.2018;

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Ракица Е. В.



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Худова Олеся Олеговна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору).

При проведении проверки присутствовали: Павловская Эльвира Константиновна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБУ «Лицей № 60».

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): выявлены нарушения требований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части, касающейся неисполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности. Лицами, допустившими данное нарушение, являются: МБУ «Лицей № 60», директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Татьяна Валериевна, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
Здание литер Ааа 1 (здание школы)			
1.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно, отсутствуют пожарные извещатели в тамбуре основного выхода из здания школы и тамбуре эвакуационного выхода для младших классов, а также в мужской раздевалке спортивного зала	Нарушение: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.

2.	На объекте защиты не соблюдены проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара, а именно, в месте перепада высоты кровли более одного метра не предусмотрена пожарная лестница	Нарушение: п.п 2 п. 1 ст. 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
3.	На объекте защиты не соблюдены проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно, двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не оборудованы уплотнениями в притворах	Нарушение: п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
4.	Проверяемым лицом не исключено хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничным маршем и на лестничной площадке, а именно, на пути эвакуации между актовым залом и столовой	Нарушение: п.п «к» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
5.	Не обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности	Нарушение: п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
6.	Устройства для самозакрывания дверей частично отсутствуют либо находятся в неисправном состоянии	Нарушение: п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
7.	В проходе, на лестничных площадках и маршах лестниц на пути эвакуации от актового зала до столовой не исключено размещение различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов,	Нарушение: п.п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.

	мусора и других предметов		
8.	Не исключено хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, а именно на лестничном марше между актовым залом и столовой	Нарушение: п.п. «в» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
9.	На объекте защиты не исключена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении	Нарушение: п.п. «г» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
10.	Не исключена замена армированного стекла обычным в остеклении дверей на 2-ом и 3-м этажах	Нарушение: п.п. «е» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
Здание хозяйственного блока литер А1			
11.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно, отсутствуют пожарные извещатели в помещении лестничной клетки с 1-го на 2-ой этаж	Нарушение: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.
12.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности	Нарушение: п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Лицей № 60»; директор МБУ «Лицей № 60» Ракицкая Т.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: форма проверочного листа; предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.11.2018 № 900/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ракишкая Е.В., директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«29» 11 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)