

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ №3073 от 24.05.2016
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей №60"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 445046, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Есенина, 18

2.3. Наименование структурного подразделения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей №60"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
ТКА-ПКМ 02	26859	158229	07.09.2016

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
- СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	<i>Типовые штаты</i>					
1	Директор	18.05.2016			2	
	Кабинет директора			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности, лк		538	300	2	
2	Главный бухгалтер	18.05.2016			2	
	Кабинет №29			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		425	300	2	
3А	Бухгалтер	18.05.2016			2	
	Кабинет №29			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		425	300	2	
3-1А (3А)	Бухгалтер	18.05.2016			2	
	Кабинет №29			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		425	300	2	
4	Бухгалтер	18.05.2016			2	
	Кабинет №29			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		80

	Освещенность рабочей поверхности, лк		425	300	2	
5	Бухгалтер-кассир	18.05.2016			2	
	Кабинет №29			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		425	300	2	
6А	Заместитель по УВР	18.05.2016			2	
	Кабинет №39			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		268	200	2	
	Освещенность р.п. (комбинированная), лк		454	400	2	
6-1А (6А)	Заместитель по УВР	18.05.2016			2	
	Кабинет №39			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		268	200	2	
	Освещенность р.п. (комбинированная), лк		454	400	2	
7А	Заместитель по УВР	18.05.2016			2	
	Кабинет №39			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		226	200	2	
	Освещенность р.п. (комбинированная), лк		530	400	2	
7-1А (7А)	Заместитель по УВР	18.05.2016			2	
	Кабинет №39			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		226	200	2	
	Освещенность р.п. (комбинированная), лк		530	400	2	
8	Заместитель по ВР	18.05.2016			2	
	Кабинет №47			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		40
	Освещенность рабочей поверхности, лк		304	300	2	
9	Заместитель по АХР	18.05.2016			2	
	Кабинет заместителя по АХР			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		339	300	2	
10	Библиотекарь	18.05.2016			2	
	Библиотека			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		403	400	2	
11	Преподаватель-организатор ОБЖ	18.05.2016			2	
	Кабинет №47			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		308	300	2	
12	Секретарь руководителя	18.05.2016			2	
	Пряменная			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
13	Специалист по кадрам	18.05.2016			2	
	Кабинет №29			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		80
	Освещенность рабочей поверхности, лк		324	300	2	
14	Специалист по охране труда	18.05.2016			2	

	Кабинет №57			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		478	300	2	
15	Заведующий хозяйством	18.05.2016			2	
	Кабинет №45			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк		340	300	2	
16А	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	18.05.2016			2	
	Мастерская			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.12		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
16-1А (16А)	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	18.05.2016			2	
	Мастерская			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.12		50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
21	Учитель музыки	18.05.2016			2	
	Кабинет музыки			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		544	300	2	
22	Учитель труда	18.05.2016			2	
	Кабинет домоводства			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.40		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		420	400	2	
23	Учитель труда	18.05.2016			3,1	
	Мастерская			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.38		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		268	300	3,1	
24А	Учитель истории	18.05.2016			2	
	Кабинет №42			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
24-1А (24А)	Учитель истории	18.05.2016			2	
	Кабинет №42			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		301	300	2	
25А	Учитель английского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №43			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		510	300	2	
25-1А (25А)	Учитель английского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №43			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		510	300	2	
26	Учитель русского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №36			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		476	300	2	
27	Учитель русского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №37			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		307	300	2	
28	Учитель русского языка	18.05.2016			2	

	Кабинет №40			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		465	300	2	
29	Учитель русского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №41			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		678	300	2	
30	Учитель истории	18.05.2016			2	
	Кабинет №44			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		757	300	2	
31А	Учитель химии	18.05.2016			2	
	Кабинет №45			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		704	300	2	
31-1А (31А)	Учитель химии	18.05.2016			2	
	Кабинет №45			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		704	300	2	
32А	Учитель биологии	18.05.2016			2	
	Кабинет №45			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		704	300	2	
32-1А (32А)	Учитель биологии	18.05.2016			2	
	Кабинет №45			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		704	300	2	
33	Учитель биологии	18.05.2016			2	
	Кабинет №46			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		472	300	2	
34	Учитель информатики	18.05.2016			2	
	Кабинет №51			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		313	300	2	
35	Учитель ИЗО	18.05.2016			2	
	Кабинет №52			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		346	300	2	
36	Учитель математики	18.05.2016			2	
	Кабинет №48			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		627	300	2	
37	Учитель математики	18.05.2016			2	
	Кабинет №49			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		654	300	2	
38А	Учитель математики	18.05.2016			2	
	Кабинет №50			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		307	300	2	
38-1А (38А)	Учитель математики	18.05.2016			2	
	Кабинет №50			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100

	Освещенность рабочей поверхности, лк		307	300	2	
39	Учитель математики	18.05.2016			2	
	Кабинет №53			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		524	300	2	
40	Учитель английского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №54			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		545	300	2	
41	Учитель географии	18.05.2016			2	
	Кабинет №55			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		624	300	2	
42	Учитель физики	18.05.2016			2	
	Кабинет №56			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		465	300	2	
43А	Учитель английского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №57			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		465	300	2	
43-1А (43А)	Учитель английского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №57			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		465	300	2	
44	Учитель русского языка	18.05.2016			2	
	Кабинет №25			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		467	300	2	
45	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №19			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		634	300	2	
46	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №20			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		398	300	2	
47	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №21			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		340	300	2	
48	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №22			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		340	300	2	
49	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №23			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		601	300	2	
50	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №26			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		601	300	2	

51	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №27			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		410	300	2	
52	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №28			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		302	300	2	
53	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №30			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		312	300	2	
54	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №31			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		615	300	2	
55	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №32			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		467	300	2	
56	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №25			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		467	300	2	
57	Учитель начальных классов	18.05.2016			2	
	Кабинет №25			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.33		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		467	300	2	
58А	Учитель физической культуры	18.05.2016			2	
	Тренажерный зал			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.41		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		256	200	2	
58-1А (58А)	Учитель физической культуры	18.05.2016			2	
	Тренажерный зал			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.41		100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		256	200	2	
59А	Учитель физической культуры	18.05.2016			2	
	Большой зал			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.41		
	Освещенность рабочей поверхности, лк		360	200	2	
	Малый зал			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.41		
	Освещенность рабочей поверхности, лк		366	200	2	
59-1А (59А)	Учитель физической культуры	18.05.2016			2	
	Большой зал			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.41		
	Освещенность рабочей поверхности, лк		360	200	2	
	Малый зал			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.41		
	Освещенность рабочей поверхности, лк		366	200	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

255
(№ в реестре экс-
пертов)

Заместитель начальника ИЛ

(должность)



Андреев Д.Д.

(ФИО)